

## 防火対象物一覧

防火対象物の 名称	防火対象物の 所在地	違反の内容			その他
		違反指摘事項	根拠法令の条項	違反の位置等	
グループホーム みちのく	つがる市稲垣町 沼崎幾代崎47	自動火災報知設備 の未設置	法第17条第1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
銀座会館	つがる市木造若竹 7-1、8-1	・スプリンクラー設備の 未設置 ・自動火災報知設備 の機能喪失	法第17条第1項	防火対象物全体	火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。